



BM TRADA

CERTIFICATE OF REGISTRATION ÜRÜN BELGESİ

DEMİROĞLU METAL İNŞAAT PAZARLAMA SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

O.S.B ATATÜRK OTO SAN.SİT 11.SOK NO:315
İKİTELLİ / İSTANBUL

**PRG 02 - EN 1634-1'e göre Test Edilmiş Yangına
Dayanıklı Kapıların Q-Mark Ürün Belgelendirme
Programı Test ve Fabrika Üretim Kontrolü
gerekliliklerini karşılayarak, Standart BM Trada
Belgelendirme A.Ş.'nin belgelendirme sistemine
göre onaylanmıştır.**

KAPSAM

Belgelendirme kapsamındaki Ürün Bilgileri, belgenin 2. sayfasında verilmiş olup,
tasarım detayları için gerektiğinde ilgili test raporu incelenmelidir.

No	Test Rapor No	İlgili Test Standardı	Kapı Tanımı	Yangına Dayanım Süresi
1	FIRES-FR-213-10 AUNE	EN 1634-1:2008	Tek Kanatlı (968,6x2102)mm, Tek Açılımlı, Camsız, Çelik Kapı	150 Dakika

Fadime KARAGÖZ
Belgelendirme Müdürü
Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş.

*İşbu belge, belgelendirme sözleşmesi şartları sağlandığı müddetçe geçerli olup,
yılıda en az bir kere yapılacak olan gözetim denetimleri başarılı geçtiği takdirde
yeniden düzenlenecektir. Belgelendirme periyodu 3 yıldır.

Lütfen belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini www.bmtrada.com.tr sitesinden kontrol ediniz.

Belge No UB0002
Belge İlk Yayın Tarihi 14.01.2011
Belge Revizyon Tarihi 30.12.2014
Belgelendirme Bitiş Tarihi 13.01.2017
***Belge Geçerlilik Tarihi** 13.01.2016

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:20/B Ofisim İstanbul
İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe / İstanbul
FORM 98/04.10.2013/Rev 1

Sayfa No: 1 / 2



BMTRADA

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kapı Bileşenleri Özellikleri - No:1			
Kapı Bileşeni	Malzeme	Malzeme Özelliği	Diğer
Kanat	Çelik DKP sac	Kalınlık: 1,2 mm (her iki yüz)	---
	Kanat içi çelik dikme	Kalınlık: 1.5 mm (2 adet)	---
Kasa	Çelik DKP sac	Kalınlık: 2.0 mm	Geçmeli kasa
Metal Aksam / Aksesuar	Menteşe: 2 adet	Demiroğlu-Malzeme Kalınlığı 3 mm	Üst Menteşe 27 x 160 mm - Alt Menteşe 27 x 150 mm
	Kilit: LOHER	---	---
	Panic Bar	Demiroğlu	---
Yangın Fitili	Gluske	1 adet 1.5x15 mm 1 adet 2 x 30 mm	1 adet kanat çevresinde, 1 adet kasa iç yüzeyinde
Cam	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz



Belge No UB0002
Belge İlk Yayın Tarihi 14.01.2011
Belge Revizyon Tarihi 30.12.2014
Belgelendirme Bitiş Tarihi 13.01.2017
***Belge Geçerlilik Tarihi** 13.01.2016

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:20/B Ofisim İstanbul
İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe / İstanbul
FORM 98/04.10.2013/Rev 1
Sayfa No: 2 / 2