



BMTRADA

CERTIFICATE OF REGISTRATION ÜRÜN BELGESİ

DEMİROĞLU METAL İNŞAAT PAZARLAMA SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

O.S.B ATATÜRK OTO SAN.SİT 11.SOK NO:315
İKİTELLİ / İSTANBUL

PRG 02 - EN 1634-1'e göre Test Edilmiş Yangına Dayanıklı Kapıların Q-Mark Ürün Belgelendirme Programı Test ve Fabrika Üretim Kontrolü gerekliliklerini karşılayarak, Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş.'nin belgelendirme sistemine göre onaylanmıştır.

KAPSAM

Belgelendirme kapsamındaki Ürün Bilgileri, belgenin 2. sayfasında verilmiş olup, tasarım detayları için gerektiğinde ilgili test raporu incelenmelidir.

No	Test Rapor No	İlgili Test Standardı	Kapı Tanımı	Yangına Dayanım Süresi
1	FIRES-FR-213-10 AUNE	EN 1634-1:2008	Tek Kanatlı (968,6x2102)mm, Tek Açılımlı, Camsız, Çelik Kapı	90 Dakika

Fadime KARAGÖZ
Belgelendirme Müdürü
Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş.

*İşbu belge, belgelendirme sözleşmesi şartları sağlandığı müddetçe geçerli olup, yılda en az bir kere yapılacak olan gözetim denetimleri başarılı geçtiği takdirde yeniden düzenlenecektir. Belgelendirme periyodu 3 yıldır.

Lütfen belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini www.bmtrada.com.tr sitesinden kontrol ediniz.

Belge No UB0003
Belge İlk Yayın Tarihi 14.01.2011
Belge Revizyon Tarihi 30.12.2014
Belgelendirme Bitiş Tarihi 13.01.2017
***Belge Geçerlilik Tarihi** 13.01.2016

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:20/B Ofisim İstanbul
İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe / İstanbul
FORM 98/04.10.2013/Rev 1

Sayfa No: 1 / 2



BMTRADA

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kapı Bileşenleri Özellikleri - No:1			
Kapı Bileşeni	Malzeme	Malzeme Özelliği	Diğer
Kanat	Çelik DKP sac	Kalınlık: 0.8 mm	---
	Kanat içi çelik dikme	Kalınlık: 1.5 mm (2 adet)	---
Kasa	Çelik DKP sac	Kalınlık: 1.5 mm	Geçmeli kasa
Metal Aksam / Aksesuar	Menteşe: 2 adet	Demiroğlu-Malzeme Kalınlığı 3 mm	Üst Mentеше 27 x 160 mm - Alt Mentеше 27 x 150 mm
	Kilit: LOHER	---	---
	Panic Bar	Demiroğlu	---
Yangın Fiteli	Gluske	1 adet 1.5x15 mm 1 adet 2 x 30 mm	1 adet kanat çevresinde, 1 adet kasa iç yüzeyinde
Cam	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz



Belge No UB0003
Belge İlk Yayın Tarihi 14.01.2011
Belge Revizyon Tarihi 30.12.2014
Belgelendirme Bitiş Tarihi 13.01.2017
***Belge Geçerlilik Tarihi** 13.01.2016

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:20/B Ofisim İstanbul
İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe / İstanbul
FORM 98/04.10.2013/Rev 1

Sayfa No: 2 / 2