



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası KOCAELİ/TÜRKİYE  
www.effectis.com

## TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA – 2000 – 0018

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına dayanım testi TS EN 1634-1:2014+A1:2018 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda **06.02.2020** tarihinde gerçekleştirilmiştir:

### “ BİNA DOOR TEK ” TEK KANATLI CAMLI YANGIN KAPISI

| YANGINA DAYANIM SINIFI                         |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Çalışma yönü: Alevden dışarıya<br>doğru açılan | E 90, EI <sub>2</sub> 90, EI <sub>1</sub> 20 |

Piyasaya Süren Firma

**BİNA TASARIM GIDA YAPI KİM. İNŞ. MALZ. TUR. TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**  
Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulv. No: 28BC Konyaaltı, ANTALYA/ TÜRKİYE

Üretici Firma

**GUIDO METAL KAPI MOBİLYA SAN. VE DIŞ. TİC. A.Ş.**  
Develi Mah. 9105 Sok. No:8/3 Menderes, İZMİR/ TÜRKİYE

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **EEA-20-040** No.lu raporda tanımlanmıştır. Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak **10 Şubat 2021** tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR  
Laboratuvar Müdürü  
10.02.2020

