DENEY SERTİFİKASI

TEST CERTIFICATE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Firma Unvanı *Company Name*	:	**İNTER CEPHE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
Firma Adresi *Company Address*	:	AŞAĞIOBA MAH. TOPTANCILAR BİRLİĞİ SK. /1 NO:128 DÖŞEMEALTI 07190-/ANTALYA
Numunenin Tanımı *Sample Description*	:	Yangına Dayanıklı Cam / Fire Resistant Glass
Ticari Marka/Model *Commercial Brand/ Model*	:	INTER FIRE GLASS / 27 mm kalınlığında özel kimyasal dolgulu yangına dayanıklı cam / Fire-resistant glass sample which has 27 mm thickness and special chemical filling in it
Deneylerin Yapıldığı Tarih Aralığı *Date Interval of Tests*	:	25.07.2019 - 28.08.2019
Uygulanan Standard(lar) / Metot (lar) ve/veya Tebliğ/Yönetmelik *Applied Standard/Method and/or Notification / Regulations*	:	09/12/2016 - TS EN 13501-2, 23/10/2015 - TS EN 1364-1
Deney Raporları *Related Test Reports*	:	İNTER CEPHE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / 03/09/2019 - 485850, İNTER CEPHE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / 03/09/2019 - 485859
Özet Açıklama *Summary Explanation*	:	Firma tarafından gönderilen numune(ler) yukarıda atıf yapılan raporun(ların) verildiği laboratuvar(lar)da test edilmiş ve yukarıda atıf yapılan deney raporunda(larında) uygulanan ilgili standard(lar) / metot(lar) / tebliğ(ler) / yönetmelik(ler) maddesine(lerine) göre uygunluk bulunmuştur. *The sample(s) submitted by the company has been tested in laborator(y)(ies) where the above mentioned report(s) are given and found to comply with the relevant clause(s) of the applied standard (s) / method (s) / communique (s) / regulation (s) in test report(s) above mentioned*

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
tse.org.tr

Sonuç *(Result)*

Yangına Dayanım Sınıfı: E 120, EI 90, EW 90

Fire Resistance Class: E 120, EI 90, EW 90

e-imzalı/e-signed

DERYA ULUBAŞ

KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERI LABORATORY DIRECTORATE

Sertifika No : LAB12-DS/30 — *Certificate No*

Veriliş Tarihi : 20.09.2019 — *Date of Issue*

Son Geçerlilik Tarihi : 20.09.2020 — *Date of Expiry*

Bu sertifika istek üzerine yukarıda atıf yapılan rapor(lar)a istinaden düzenlenmiş olup sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu sertifika herhangi bir "Ürün Belgesi" veya "Uygunluk Belgesi" niteliğinde değildir. Bu sertifika TSE marka kullanım hakkı vermez, ayrıca partiyi temsil etmez. *This certificate was prepared upon request according to the mentioned test report(s) above and represents only tested sample(s). This certificate does not represent any "Product Certificate" or "Certificate of Conformity". This certificate does not give permission to use the brand of TSE, also does not represent the batch.*

https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=9uugrd1h adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.
Please, question the authenticity and validity of the certificate from the given link **https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=9uugrd1h**

www.tse.org.tr